

W odpowiedzi na zadane pytania przez firmę LEGAT s.c. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe z siedzibą w 71-553 Szczecin, ul. Niemcewicza 13A/3 , Spółdzielnia Mieszkaniowa „ODRA” wyjaśnia:

Pytanie 1

W dziale IV SIWZ „Termin wykonania zamówienia” Zamawiający nie określił terminu rozpoczęcia i zakończenia robót. Czy Wykonawca sam ma zaproponować termin realizacji zadania? **Za rozpoczęcia prac uważa się dzień podpisania umowy natomiast maksymalny termin zakończenia prac ustala się między 30.06.2024 r. a 31.07.2024 r. – termin do ustalenia z Wykonawcą przy podpisaniu umowy.**

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur zgrzewanych z polipropylenu systemu KAN-THERM? **Tak.**

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji ciepłej wody i cyrkulacji z rur PP GLASS (z wkładką z włókna szklanego)? **Tak.**

*SPEJALISTA*  
*Techniczno-Administr.*

*Mariusz Gałzka*